

## PROTOKÓŁ Nr 3/2020 z okresowej kontroli wentylacji mechanicznej

Sprawdzenie technicznej sprawności wentylacji mechanicznej w budynku będącym własnością:

### Małopolskie Centrum Rehabilitacji

położonym w **Radziszowie** przy ul. **Podlesie** nr **173**  
przeprowadzone przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:  
**Tadeusza Wójtowiec** przy współdziałaniu: **Lukasza Wójtowiec**  
w oparciu o art. 62 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.

### W wyniku kontroli stwierdza się:

Przeprowadzono kontrolę sprawności wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu

pracowni RTG. -----

Ciąg wentylacji badany był anemometrem skrzydełkowym typu CHY 361.-----

Wentylacja zapewnia 1,5 krotną wymianę powietrza na godzinę. -----

**Termin następnego badania technicznego: Czerwiec 2021r.**

SWIADECTWO KWALIFIKACYJNE „D”  
Uprawn. do zajmowania się eksploatacją  
urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku  
dozoru w zakresie: kontrolno-pomiarowym  
Nr D/17/11/5/2015  
Tadeusz Wójtowiec

.....  
pieczęć i podpis